

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Место осуществления деятельности: 462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский, дом № 3, «А», Тел.: (8-3537) 26-97-58, Факс: (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@email.orgus.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель руководителя ОИ
технический директор ОИ
А.Н.Иванов
М.П.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.06.01-05.2023-1322-3191

«03» мая 2023 г.

- 1. Объект экспертизы:** протокол испытаний № 19148.23 от 03.05.2023 г.
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Акционерное общество «горно-обогатительный комбинат «Оренбургские минералы», 462781, Оренбургская область, город Ясный, ул. Ленина, д. 7
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор № 116-п-2023 от 12.04.2023 г., заявка № 1322 от 07.04.2023 г., зарегистрированная в Орском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

4. Результаты экспертизы:

Проводились изменения эффективной удельной активности природных радионуклидов в объединенной пробе строительного материала (3-7 групп)

Протокол испытаний № № 19148.23 от 03.05.2023 г.

В контролируемой пробе строительного материала (3-7 групп) эффективная удельная активность природных радионуклидов менее 21 Бк/кг, при допустимом значении ≤370 Бк/кг для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Строительный материал (3-7 групп)

СООТВЕТСТВУЕТ

- п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ -99/2009)»

Экспертизу провел

Врач по общей гигиене



Зобнина Е. С.

Врач по общей гигиене




Бадуря Н. Ю.

Заведующий отделением — врач по общей гигиене



Побережников Е. В.

Подпись 1-го эксперта 

№ 56.ФБУЗ.06.01-05.2023-1322-3191

№ стр. 1 из 1